



Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: 77 44 81 491
e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl

Nysa, 13.03.2017 r.

Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD
Tomasz Mochoń
ul. Stokrotek 9
48-303 Nysa

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do ogłoszonego przetargu: "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny, II piętro", poniżej udzielam wyjaśnień:

1. Balustrady – słupki i pochwyt z rur ze stali nierdzewnej Ø50, pochwyt mocowany do ścian (bez słupków). Wysokość nie mniej niż 110 cm. Wypełnienie – szkło bezpieczne hartowane.
2. Drzwi aluminiowe p.pożarowe Ei-60Ts; łączące korytarz UM i ARN. Wyposażenie dodatkowe: zamek z dźwignią antypaniczną, trzymacz drzwi elektromagnetyczny, barwa ciemny orzech RAL8014, (zestawienie stolarki w załączeniu do przetargu na stronie www.arn.nysa.pl).

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Wyczaikowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a