

AGENCJA ROZWOJU NYSY
Sp. z o.o.

48-300 NYSA, ul. Ogrodowa 4
tel./fax 77 448 14 91
REGON 531303212, NIP 7531891768
k-to: 05102037140000420200081810

Nysa, 29.08.2017 r.

Wszyscy oferenci

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do ogłoszonego przetargu: "Przebudowa i rozbudowa kąpieliska miejskiego na Gminne Centrum Wsparcia III-ciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców.", poniżej udzielam wyjaśnień:

Pyt. 1 Czy w ramach realizacji należy wykonać wzmocnienie podłoża poprzez pale CFA? Jeżeli tak to zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odp. 1 Należy wykonać wzmocnienie podłoża, szczegóły do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

Pyt. 2 Czy w ramach realizacji należy wykonać fundamenty pod słupy wspierające konstrukcję zjeżdżalni? Jeżeli tak to zwracamy się o udostępnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odp. 2 Należy wykonać fundamenty pod słupy zjeżdżalni, szczegóły do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

Pyt. 3. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej budowlanej?

Odp. 3 Zamawiający nie posiada praw autorskich do dokumentacji projektowej.

Pyt. 4. Czy zamawiający dopuści zmianę nawierzchni parkingu oraz drogi pożarowej np. na żwirową?

Odp. 4 Zamawiający dopuszcza nawierzchnię żwirową parkingu przy wjeździe na teren obiektu, drogi i parking przy budynku głównym zgodnie z dokumentacją projektową.

Pyt. 5. Czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania stanu surowego budynku głównego?

Odp. 5 Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania stanu surowego budynku głównego.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji oraz parametrów charakterystycznych budynku stacji pomp w przypadku gdy zaproponowana technologia uzdatniania wody będzie się w nim mieścić?

Odp. 6 Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji przy zachowaniu wymiarów budynku.

Pyt. 7. Czy Wykonawca będzie mógł zmienić materiały wykończeniowe na elewacje oraz wykonanie pokrycia dachowego obiektów?

Odp. 7 Wykonawca może zmienić materiały wykończeniowe oraz pokrycia dachu przy czym zastosowany materiał dachu trwałością musi być zbliżony do materiału uwzględnionego w projekcie.

WYKONAWCA
Zamawiający
Zamawiający

Pyt. 8. Czy Wykonawca może zaproponować zmianę konstrukcyjną budynku portierni oraz śmietnika przy zachowaniu ich funkcji?

Odp. 8 Wykonawca może zaproponować zmianę konstrukcyjną budynku portierni oraz śmietnika przy zachowaniu ich funkcji.

Pyt. 9. Czy Wykonawca będzie mógł wykonać nawierzchnie boisk z innego materiału spełniającego założoną funkcję?

Odp. 9 Wykonawca może zastosować inny materiał spełniający założoną funkcję.

Pyt. 10. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeżeli tak to zwracamy się o jej udostępnienie.

Odp. 10 Zamawiający nie posiada ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pyt. 11. Czy w okresie jesienno-letnim obiekty basenowe wraz z pomostami będą wyłączone z eksploatacji?

Odp. 11 Obiekty basenowe będą wyłączone z eksploatacji ze względu na brak systemu podgrzewania wody, reszta obiektu będzie otwarta całorocznie.

Pyt. 12. Czy w ramach robót należy wykonać balustrady ochronne?

Odp. 12 Nie

Pyt. 13. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pomostów pływających, które będą się obniżać wraz z poziomem wody w zbiorniku?

Odp. 13 Nie

Pyt. 14. Projekt zakłada dwa identyczne zespoły basenowe. Czy w jednym z nich Wykonawca może zaproponować wykonanie typowego basenu pływackiego kosztem atrakcji wodnych, których jest bardzo dużo ?

Odp. 14 Nie

Pyt. 15. Czy Zamawiający dopuści zmianę zjeżdżalni na tradycyjne?

Odp. 15 Zamawiający dopuszcza zmianę zjeżdżalni na tradycyjną.

Pyt. 16. Ze względu na konieczność odpowiedzi na dużą ilość pytań zwracamy się o zmianę terminu składania ofert na dzień 12.09.2017. Dodatkowy czas pozwoli Zamawiającemu na przygotowanie wyczerpujących wyjaśnień a Wykonawcy na przygotowanie oferty ujmującej wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z równoczesnym uwzględnieniem konieczności ich prowadzenia na obiektach użytkowanych. Szczegółowa analiza robót objętych postępowaniem pozwoli na zoptymalizowanie kosztów a tym samym złożenie korzystniejszych finansowo ofert dla Zamawiającego.

Odp. 16 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Fryczkowski