

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**AGENCJA ROZWOJU NYSY SP. Z O.O.**

**48-300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2 - 4**

**(tel. /0-77/ 448-55-26**

### **I. Przedmiot zamówienia :**

Dostawa wraz z montażem 480 szt. wodomierzy w 4 budynkach mieszkalnych położonych w Nysie przy ul. Zwycięstwa 22-22c, 24-24c, 26-26c, 30-30c.

### **II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :**

Szczegółowy zakres prac :

Wymiana 480 szt. wodomierzy o średnicy DN 15 mm bez modułu transmisji radiowej ( w tym 240 wodomierzy na zimną wodę i 240 wodomierzy na ciepłą wodę ) w 4 budynkach czteroklatkowych położonych przy ul. Zwycięstwa w Nysie. Obecnie wodomierze zamontowane są w szafach usytuowanych na klatkach schodowych.

Wodomierze powinny spełniać następujące parametry :

- przepływ nominalny  $Q=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ , Dn – 15 mm, R100
- jednostrumieniowe , suchobieżne,
- z możliwością odczytu wzrokowego,
- wodomierze fabrycznie nowe i posiadające cechę legalizacyjną nadaną w roku dostawy u Zamawiającego,
- posiadać Atest Higieniczny dopuszczający do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia,
- posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres prac związanych z wymianą wodomierza obejmuje następujące czynności :

- zawiadomienie użytkowników lokali o terminie wymiany wodomierzy,
- spisanie stanu końcowego i numeru fabrycznego (istniejącego wodomierza),
- demontaż (starego) wodomierza,
- montaż nowego wodomierza,
- sprawdzenie czy zamontowany (wymieniony) wodomierz zlicza zużycie wody poprzez odkręcenie punktów poboru (np. przy napełnianiu sfluczki),
- zaplombowanie wodomierza (plomby zaciskowe dostarcza Wykonawca),
- spisanie numeru fabrycznego i stanu początkowego nowego wodomierza,
- wykonanie próby szczelności instalacji w miejscu wymiany,
- sporządzenie protokołu wymiany wodomierza,
- zdemontowany (stary) wodomierz staje się własnością Wykonawcy

### **III. Termin wykonania zamówienia : do 03.08.2018 r.**

### **IV. Zawartość oferty :**

- 1) ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularzu oferty” - załącznik nr 1,
- 2) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 2-4 (II piętro), 48-300 Nysa-sekretariat.

Koperta winna być oznaczona : „ Oferta na wymianę wodomierzy w budynkach położonych przy ul. Zwycięstwa w Nysie”.

Termin składania ofert upływa dnia **29.06.2018 r.** o godz. **15<sup>00</sup>**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia, gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków zabezpieczonych na przedmiotową inwestycję.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **02.07.2018 r.** w siedzibie zamawiającego :  
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. , ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa.

Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest : Tomasz Matlach – Dział Administrowania Mieniem Komunalnym (48-300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4 ,pokój nr 202, tel 774485526) w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Stosownie do zapisu art. 4 pkt. 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :**

- cena : 100%

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 15.06.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń : .....

PREZES ZARZĄDU

PROKURENT  
Główna Księgowa  
*Karina Herda*